



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**  
**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295



AC 020

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

**ITB-1854/W**

Potwierdza się, że:

## **PRZECIWPÓŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE** **mcr ZIPP**

Przeznaczone jako zamknięcia otworów na końcach odgałęzień przewodów wentylacji ogólnej (nawiewnych i wywiewnych) o przekroju kołowym.  
Posiadają klasę odporności ogniowej EIS 120 wg PN-B-02851-1: 1997, PN-EN 13501-3:2007.

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**MERCOR SA**  
**ul. Grzegorza z Sanoka 2**  
**80-408 Gdańsk**

w zakładzie produkcyjnym:

**MERCOR SA**  
**ul. Kwarцова 3A, Ciepłowo**  
**80-031 Łęgowo**

spełniają wymagania określone w:

### **Aprobacie Technicznej Nr AT-15-8123/2009**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1854/W został wydany po raz pierwszy 22.10.2009. Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 2014.08.12 dopóki specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 22.10.2009

## ZNAK CERTYFIKACJI


Upoważnia się firmę:

**MERCOR SA**  
ul. Grzegorza z Sanoka 2  
80-408 Gdańsk

producenta wyrobu:

## PRZECIWPÓŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE mcr ZIPP

do stosowania znaku certyfikacji ITB-WYRÓB BUDOWLANY  
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-1854/W



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI  
ITB-1854/W

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej



Marek Kaproń

Warszawa, 22.10.2009